МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»

355012, г. Ставрополь, ул. Ленина, 73,

ПРИКАЗ

« 15 » августа 2024 г. № 88-од

г. Ставрополь

Об установлении противопожарного режима в 2024-2025 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях укрепления пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ГБПОУ «СКСТиК» противопожарный режим.
2. Запретить курение на территории и во всех помещениях колледжа. Запретить разведение костров на территории двора колледжа и на прилегающей к ней территории.
3. Во всех помещениях на объектах защиты, которые по окончанию работ закрываются или не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения. Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.
4. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

5. Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией колледжа.

6. Устраивать свалки горючих отходов, мусора, опавших листьев и т.п., на объектах защиты, на прилегающей территории не разрешается.

7. Запретить на объектах защиты хранение тары из-под горючего, а также горючее и масла.

8. Запретить на территориях общего пользования, прилегающим к объектам защиты оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

9. Запретить устраивать свалки горючих отходов на территории.

10. Сжигание мусора, сухой травы, листьев деревьев на территории запрещается.

11. Горючие отходы, мусор и т.п. после уборки помещений выносить в контейнеры, расположенные на специально отведенной площадке.

12. На объектах защиты запрещается:

а) хранить легковоспламеняющихся и горючие жидкости (красок, лаков, растворителей и т.п.), порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования.

б) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов и выходами на наружные эвакуационные лестницы.

в) устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов.

13. В помещениях, учебных классах и кабинетах разрешается размещать только необходимую для деятельности колледжа мебель, оборудование, и другие принадлежности. Последние должны храниться в шкафах, на стеллажах, столах или других устойчивых стойках.

14. Запрещается применять пиротехнические изделия.

15. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

16. Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы.

17. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

18. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

19. Запрещается применение открытого огня в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.

20. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода. Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

21. Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформить акт проверки.

22. Обеспечить наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. Пожарный пост обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

23. При проведении временных огневых работ (газо- электросварка) и других пожароопасных работ - удалить из здания людей (или проводить работы в их отсутствие), обеспечить место проведения этих работ огнетушителем, щитом пожарным. После окончания работ в течении двух часов тщательно осматривать место их проведение на отсутствие очагов возгорания.

24. Перед началом отопительного сезона осуществить проверки отопительных приборов и систем.

25. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаро-взрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

26. При обнаружении пожара, лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также

сообщить свою фамилию) и директору (заместителю директора по АХЧ) колледжа;

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

27. Ответственному за пожарную безопасность проводить противопожарный инструктаж с работниками: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в год.

28. Тренировочные занятия по эвакуации людей при пожаре проводить не реже одного раза в полугодие с привлечением всех задействованных для эвакуации работников.

29. Начальнику отдела кадров Дурневой Л.И. ознакомить с настоящим приказом работников колледжа под подпись.

30. Главному инженеру-программисту Суханову А.Л. опубликовать настоящий приказ на официальном сайте.

31. Классным руководителям в срок до 10 сентября 2024 года довести настоящий приказ до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в части касающегося.

32. Заведующей общежитием Богдановой В.И. довести настоящий приказ до обучающихся проживающих в общежитии колледжа.

33. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

34. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по административно-хозяйственной части Зубанова А.С.

И.о. директора С.Н. Зинев